

1:100

03. APR. 2019
744 11 / 19

Toni's Pizzeria
HAUPTSTR. 144
2552 ORPUNO

LÜFTUNGSPLAN

LÜFTER

HELIOS MINI VENT M1 / 100 $30 \text{ m}^3/\text{h}$

S.Y. 15 ↓-weg d.h. p.m.


5.00

21.50

13.18

6.97

2.53



ABZUGSHAUBE VON
GGM GASTCO, $\times 900 \text{ m}^3/\text{h}$
EDELSTAHL, 28,8 kg

- = ENTFERNUNG
GIPSPLATTE DURCHGANG
RESTAURANT ↔ LOUNGE
- = LÜFTER

